

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Pour l'élaboration des Évaluations Passées en Cours de Formation

## Titre professionnel

Couvreur-zingueur  
Niveau 3

Arrêté du : 22/11/2021

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	1/19

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

## Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Evaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	2/19

# Sommaire

## Activité-type 1 - Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments p. 5

- ▶ Situation 1 : Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied..... p. 5
- ▶ Situation 2 : Préparer un chantier de couverture sur un pavillon neuf..... p. 6
- ▶ Situation 3 : Poser des tuiles sur un comble à deux versants ..... p. 7
- ▶ Situation 4 : Poser des ardoises naturelles sur un comble à deux versants ..... p. 8

## Activité-type 2 - Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments p. 9

- ▶ Situation 1 : Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied..... p. 9
- ▶ Situation 2 : Mettre un comble en conformité aux exigences de la performance énergétique..... p. 10
- ▶ Situation 3 : Poser des tuiles sur combles de formes diverses avec abergements industrialisés ..... p. 11
- ▶ Situation 4 : Poser des ardoises naturelles sur combles de formes diverses avec abergements industrialisés..... p. 12

## Activité-type 3 - Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc p. 13

- ▶ Situation 1 : Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied..... p. 13
- ▶ Situation 2 : Préparer un chantier de couverture en zinc..... p. 14
- ▶ Situation 3 : Mettre un comble en conformité aux exigences de la performance énergétique..... p. 15
- ▶ Situation 4 : Réaliser en plan carré une couverture en zinc avec abergements industrialisés ..... p. 16

## Activité-type 4 - Réaliser et mettre en œuvre les abergements et l'évacuation des eaux pluviales p. 17

- ▶ Situation 1 : Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied..... p. 17
- ▶ Situation 2 : Réaliser et mettre en œuvre les abergements pour tous types de couvertures..... p. 18
- ▶ Situation 3 : Installer des gouttières et des tuyaux de descente en zinc..... p. 19

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	3/19



## Activité-type 1 Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments

### Note importante pour cette situation :

Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser l'évaluation suivante.

#### ► Situation 1

### Compétences à évaluer

#### 1. Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied

### Description de la situation d'évaluation-type

Dans le respect de la réglementation CNAM R 408, le stagiaire assure le montage, la réception et le démontage d'échafaudages de pied, de type multidirectionnel et précadre, puis il répond à un questionnaire professionnel relatif à la réglementation et aux règles de sécurité.

### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle

### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné conformément à la R408.  
Mise en situation professionnelle réalisée conformément à la R408.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les règles de sécurité sont connues, les EPI adaptés.  
Le matériel est stocké de manière sûre et sécurisée.  
L'emplacement de l'échafaudage est balisé et sécurisé.  
Les principes de calage des pieds et de stabilisation du sol sont connus.  
La méthodologie de réalisation des ancrages à la façade est connue.  
Les règles particulières de mise en œuvre d'accessoires tels que potence, pare gravois sont connues.  
Les critères de mise au rebut des pièces défectueuses sont connus.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	5/19

# Activité-type 1 Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments

## ► Situation 2

### Compétences à évaluer

#### 2. Préparer un chantier de couverture sur un pavillon neuf

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire prépare le chantier de couverture en approvisionnant les matériaux adéquats.

Il répond à un questionnaire professionnel relatif à la sécurité et à l'installation des équipements de protection collective.

### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle

### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Préparation complète du support pour une couverture en tuile mécanique et plate, ainsi que pour de l'ardoise (écran de sous-toiture, lattage, calcul du pureau, stockage des matériaux sur la toiture, etc.).

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La connaissance de l'installation des protections collectives est maîtrisée.

La pose de l'écran de sous-toiture est connue.

Le calepinage du support de la couverture est techniquement maîtrisé (pureau, ourne, premier liteau et liteaunage complet, tasseaux, pattes à tasseaux).

Le stockage adéquat des matériaux de couverture sur la charpente est acquis.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	6/19

## Activité-type 1 Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

##### 3. Poser des tuiles sur un comble à deux versants

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise avec des tuiles plates et mécaniques, sur un support préparé, le plan carré et la protection des rives et du faîtage.  
Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les connaissances générales liées à la compétence ciblée.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.  
Réalisation du plan carré pour de la tuile mécanique et plate.  
Pose des rives et du faîtage (par des éléments industrialisés), pour de la tuile mécanique et plate.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La couverture est techniquement recevable au regard des exigences de la profession.  
La pose du premier rang est techniquement recevable.  
La pose et l'alignement des tuiles sont conformes aux règles techniques.  
Le traitement des rives ou du faîtage est techniquement conforme.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	7/19

## Activité-type 1 Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

##### 4. Poser des ardoises naturelles sur un comble à deux versants

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise avec des ardoises, sur un support préparé, le plan carré et la protection des rives et du faîtage.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les connaissances générales liées à la compétence ciblée.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Réalisation du plan carré en ardoise.

Pose des rives et du faîtage en ardoise avec abergements industrialisés.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La couverture est techniquement recevable au regard des exigences de la profession.

La pose et la fixation des doublis du premier rang sont conformes techniquement.

La pose et l'alignement des ardoises sont conformes aux règles de la profession.

Les rives débordantes ou à noquets sont techniquement recevables.

Le faîtage en lignolet ou en zinc est techniquement conforme.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	8/19

## Activité-type 2 Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments

### Note importante pour cette situation :

Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser l'évaluation suivante.

#### ► Situation 1

### Compétences à évaluer

#### 1. Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied

### Description de la situation d'évaluation-type

Dans le respect de la réglementation CNAM R 408, le stagiaire assure le montage, la réception et le démontage d'échafaudages de pied, de type multidirectionnel et précadre, puis il répond à un questionnaire professionnel relatif à la réglementation et aux règles de sécurité.

### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle

### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné conformément à la R408.  
Mise en situation professionnelle réalisée conformément à la R408.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les règles de sécurité sont connues, les EPI adaptés.  
Le matériel est stocké de manière sûre et sécurisée.  
L'emplacement de l'échafaudage est balisé et sécurisé.  
Les principes de calage des pieds et de stabilisation du sol sont connus.  
La méthodologie de réalisation des ancrages à la façade est connue.  
Les règles particulières de mise en œuvre d'accessoires tels que potence, pare gravois sont connues.  
Les critères de mise au rebut des pièces défectueuses sont connus.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	9/19

## Activité-type 2 Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments

### Note importante pour cette situation :

Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser l'évaluation suivante.

#### ► Situation 2

### Compétences à évaluer

#### 2. Mettre un comble en conformité aux exigences de la performance énergétique

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise des reprises sur une charpente existante ainsi que l'étanchéité à l'air du comble et l'isolation thermique par l'intérieur et l'extérieur. Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les généralités de la performance énergétique.

### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.  
Reprises diverses sur une charpente existante (chevron et coyau).  
Pose d'isolant en intérieur et en extérieur sur une toiture existante.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les exigences de la profession quant à la planéité du chevonnage et à la fixation des pièces de charpente sont connues.  
La mise en œuvre des systèmes d'étanchéité à l'air dans le respect des prescriptions de pose du fabricant est maîtrisée.  
La mise en œuvre des systèmes d'isolation conformément aux prescriptions des fabricants est connue.  
Le bon conditionnement et stockage des isolants est maîtrisé.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	10/19

## Activité-type 2 Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

##### 3. Poser des tuiles sur combles de formes diverses avec abergements industrialisés

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise en tuiles, la protection des saillies (arêtier, noue, faîtage, égout, etc.), ainsi que les abergements des pénétrations, en utilisant des éléments industrialisés ou du commerce.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur des données techniques de la compétence (phasage de réalisation, pinces à respecter, outils à utiliser, etc.).

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Traitement en tuiles plates d'un arêtier cornier à sec et d'une noue ouverte.

Sur une couverture en tuile, traitement de l'abergement d'une cheminée avec des éléments industrialisés ou préfabriqués.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La couverture est techniquement recevable au regard des exigences de la profession.

Les abergements industrialisés sur tuile sont conformes aux règles professionnelles.

La pose et d'alignement des tuiles sont techniquement recevables.

Les façonnés en zinc sont conformes aux règles techniques.

Les soudures sont techniquement conformes.

La pose et la fixation des tranchis de rive, de noue ou d'arêtier sont conformes aux règles de la profession.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	11/19

## Activité-type 2 Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

4. Poser des ardoises naturelles sur combles de formes diverses avec abergements industrialisés

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise en tuiles, la protection des saillies (arêtier, noue, faîtage, égout, etc.), ainsi que les abergements des pénétrations, en utilisant des éléments industrialisés ou préfabriqués.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les connaissances générales liées à la compétence ciblée.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Traitement en ardoises d'un arêtier fermé et d'une noue fermée.

Sur une couverture en ardoise, traitement de l'abergement d'une pénétration de type châsis.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La couverture est techniquement recevable au regard des exigences de la profession.

Les abergements industrialisés sont mis en œuvre conformément aux règles professionnelles.

La pose et l'alignement des ardoises sont techniquement recevables.

Les façonnés en zinc sont techniquement conformes.

Les soudures sont conformes aux règles professionnelles.

La pose et la fixation des tranchis de rive, de noue ou d'arêtier sont conformes aux règles de la profession.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	12/19

## Activité-type 3 Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc

### Note importante pour cette situation :

Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser l'évaluation suivante.

#### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

##### 1. Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied

#### Description de la situation d'évaluation-type

Dans le respect de la réglementation CNAM R 408, le stagiaire assure le montage, la réception et le démontage d'échafaudages de pied, de type multidirectionnel et précadre, puis il répond à un questionnaire professionnel relatif à la réglementation et aux règles de sécurité.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné conformément à la R408.  
Mise en situation professionnelle réalisée conformément à la R408.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les règles de sécurité sont connues, les EPI adaptés.  
Le matériel est stocké de manière sûre et sécurisée.  
L'emplacement de l'échafaudage est balisé et sécurisé.  
Les principes de calage des pieds et de stabilisation du sol sont connus.  
La méthodologie de réalisation des ancrages à la façade est connue.  
Les règles particulières de mise en œuvre d'accessoires tels que potence, pare gravois sont connues.  
Les critères de mise au rebut des pièces défectueuses sont connus.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	13/19

## Activité-type 3 Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

##### 2. Préparer un chantier de couverture en zinc

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise les phases de préparation d'un chantier pour une couverture zinc.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les règles professionnelles relatives à la compétence ciblée et complémentaires à la MSP.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Pose et fixation des tasseaux et pattes à tasseaux.

Façonnage et pose de chemises de garantie et bande d'égout.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les fixations des tasseaux et des pattes à tasseaux sont techniquement conformes.

Les dimensions et la position des chemises de garantie et bande d'égout sont conformes aux règles professionnelles.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	14/19

## Activité-type 3 Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc

### Note importante pour cette situation :

Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser l'évaluation suivante.

#### ► Situation 3

### Compétences à évaluer

#### 2. Mettre un comble en conformité aux exigences de la performance énergétique

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise des reprises sur une charpente existante ainsi que l'étanchéité à l'air du comble et l'isolation thermique par l'intérieur et l'extérieur. Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les généralités de la performance énergétique.

### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.  
Reprises diverses sur une charpente existante (chevron et coyau).  
Pose d'isolant en intérieur et en extérieur sur une toiture existante.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les exigences de la profession quant à la planéité du chevonnage et à la fixation des pièces de charpente sont connues.  
La mise en œuvre des systèmes d'étanchéité à l'air dans le respect des prescriptions de pose du fabricant est maîtrisée.  
La mise en œuvre des systèmes d'isolation conformément aux prescriptions des fabricants est connue.  
Le bon conditionnement et stockage des isolants est maîtrisé.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	15/19

## Activité-type 3 Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc

### ► Situation 4

#### Compétences à évaluer

4. Réaliser en plan carré une couverture en zinc avec abergements industrialisés

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise une couverture en zinc comprenant le plan carré, les raccords en rive et au faîtage. Il façonne les éléments nécessaires en zinc et assure l'étanchéité des pénétrations.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les règles professionnelles relatives à la compétence ciblée.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Réalisation et pose de feuilles zinc comprenant les soudures nécessaires.

Réalisation et pose de couvre-joints.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La couverture est techniquement recevable au regard des exigences de la profession.

La pose des feuilles est conforme techniquement.

La pose des couvre-joints est conforme aux règles techniques.

Les soudures sont conformes aux règles professionnelles.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	16/19

## Activité-type 4 Réaliser et mettre en œuvre les abergements et l'évacuation des eaux pluviales

### Note importante pour cette situation :

Dans le cas où la situation d'évaluation relative à cette compétence n'aurait pas été proposée dans les autres activités-type ou que le résultat se serait avéré négatif, le stagiaire sera invité à réaliser l'évaluation suivante.

#### ► Situation 1

### Compétences à évaluer

#### 1. Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied

### Description de la situation d'évaluation-type

Dans le respect de la réglementation CNAM R 408, le stagiaire assure le montage, la réception et le démontage d'échafaudages de pied, de type multidirectionnel et précadre, puis il répond à un questionnaire professionnel relatif à la réglementation et aux règles de sécurité.

### Modalité(s) d'évaluation

#### Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle

### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné conformément à la R408.  
Mise en situation professionnelle réalisée conformément à la R408.

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les règles de sécurité sont connues, les EPI adaptés.  
Le matériel est stocké de manière sûre et sécurisée.  
L'emplacement de l'échafaudage est balisé et sécurisé.  
Les principes de calage des pieds et de stabilisation du sol sont connus.  
La méthodologie de réalisation des ancrages à la façade est connue.  
Les règles particulières de mise en œuvre d'accessoires tels que potence, pare gravois sont connues.  
Les critères de mise au rebut des pièces défectueuses sont connus.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	17/19

## Activité-type 4 Réaliser et mettre en œuvre les abergements et l'évacuation des eaux pluviales

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

##### 2. Réaliser et mettre en œuvre les abergements pour tous types de couvertures

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise l'abergement, pour la tuile plate et l'ardoise, d'une cheminée. Il façonne les éléments nécessaires en zinc et les met en œuvre pour assurer l'étanchéité de l'ensemble.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les règles professionnelles relatives à la compétence ciblée.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Façonnage et soudure de l'ensemble des pièces constitutives de l'abergement d'une cheminée.

Mise en œuvre de l'ensemble de l'abergement d'une cheminée.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les abergements sont façonnés et soudés conformément aux règles en vigueur.

Les abergements sur tuile, ardoise ou zinc sont mis en œuvre conformément aux règles professionnelles.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	18/19

## Activité-type 4 Réaliser et mettre en œuvre les abergements et l'évacuation des eaux pluviales

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

##### 3. Installer des gouttières et des tuyaux de descente en zinc

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir des documents du chantier qui lui sont fournis, le stagiaire réalise les travaux permettant l'évacuation des eaux pluviales, de la gouttière jusqu'aux regards extérieurs.

Le stagiaire répond à un questionnaire professionnel portant sur les règles professionnelles relatives à la compétence ciblée.

#### Modalité(s) d'évaluation

Questionnaire professionnel et mise en situation professionnelle.

#### Productions attendues du stagiaire

Questionnaire professionnel renseigné.

Pose des crochets support d'une gouttière pendante.

Pose et soudure de talons ainsi que d'une naissance.

Raccord d'une naissance à la descente EP et pose de différents tronçons de gouttière fixés au support.

#### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'ouvrage est techniquement recevable au regard des exigences de la profession.

Les pentes, la rectitude et la libre dilatation de la gouttière sont techniquement conformes.

Les soudo-brasures sont conformes aux règles professionnelles.

Les tuyaux de descente sont d'aplomb et alignés.

Les fixations (crochets, colliers, etc.), sont conformes aux règles de la profession.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CZ	Situations d'évaluation-types	TP-00111	09	30/11/2021	03/01/2022	19/19